

«Утверждаю»
 Директор ДЮСШ ТВС
 Е.С.Малкова
 «___» _____ 2020г.

**ПАСПОРТ
 ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОПЕРАТИВНОЙ УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

N ___ / ___

Нежилое здание					
(наименование объекта)					
634034,г.Томск ,ул.19 Гвардейской Дивизии,40					
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)					
район города Томска			Кировский		
1. Форма собственности объекта		муниципальная			
2. Вид деятельности		Дополнительное образование детей			
3. Пользователь объекта основание пользования		МОУДОД «ДЮСШ технических видов спорта» Постановление Мэра г.Томска № 136 от 04.03.2008г.			
4. Размещение объекта					
отдельно стоящее здание 1 этажей		пристроенное этажей		_____ этаж в здании	
5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта 1972 г.					
6. Объем предоставляемых услуг (полномочия)					
(количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость)					
7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б - частично доступно, В - доступно на дому, "-" - полностью недоступно)					
		А	Б	В	-
на кресле-коляске (К)			+		
с поражением опорно- двигательного аппарата (ОДА)			+		
с поражением зрения (С)			+		
с поражением слуха (Г)			+		
8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании натурного обследования)					
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии

					и нормативу (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
8.1.1. Крыльцо или входная площадка					
высота площадки		см	Норматив не установлен	40	
габариты площадки: ширина x глубина	К	см	Не менее 220 x 220	1800x200	ремонт
поручни(ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, ОДА, С		наличие	нет	установка
Нескользкое покрытие	К, ОДА, С		наличие	нет	установка
навес	К, ОДА		наличие	есть	ремонт
лестница наружная					
Нескользкое покрытие	ОДА, С, Г		наличие	нет	установка
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	нет	установка
контрастная окраска наличие первой и последней ступеней	С		Наличие	нет	установка
поручни с двух сторон	ОДА		Наличие	нет	установка
на высоте	ОДА, С	см	70, 90	нет	установка
Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	Не менее 30	нет	установка
пандус наружный					
ширина марша	К	см	Не менее 100	нет	установка
уклон (наклона)	К	%	Не более 8%	нет	установка
высота одного подъема	К	см	Не более 80	нет	установка
Разворотные площадки:	К			нет	установка
Внизу	К	см	Не менее 150 x 150	нет	установка
промежуточная с поворотом направления движения			Не менее 150 x 150	нет	установка
поручни у пандуса с двух сторон:				нет	установка
На высоте	К		70	нет	установка
На высоте	ОДА	см	90	нет	установка

горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, ОДА	см	Не менее 30	нет	установка
Нескользкое покрытие	К, ОДА		наличие	нет	установка
8.1.2. Тамбур					
габариты: глубина x ширина	К	см	Не менее 220 x 180	210x215	ремонт
двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)					
Ширина проема в свету	К	см	Не менее 90	есть	ремонт
Высота порога наружного, внутреннего	К	см	Не более 2,5	нет	
8.2. Пути движения					
8.2.1. Коридоры/холлы					
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	Не менее 120	есть	
Разворотные площадки	К	см	Не менее 150 x 150		
8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)					
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	нет	установка
Контрастная окраска крайних ступеней	С		Наличие	нет	установка
поручни с двух сторон	ОДА, С		Наличие	нет	установка
На высоте	ОДА, С	см	70	нет	установка
Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	30	нет	установка
8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
Кабина:				нет	Не нужен
габариты: (глубина x ширина)	К	см	Не менее 140 x 110	нет	
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	нет	
Поручни	ОДА		Наличие	нет	
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	нет	
8.3. Зона обслуживания					
8.3.1. Обслуживание через окно/прилавок					
высота рабочей поверхности	К	см	80-110		
габариты зоны обслуживания	К	см	Не менее 90 x 150		
8.3.2. Обслуживание в кабинетах					
		Ед.		5	

Ширина проема двери в свету	К, ОДА	см	Не менее 90	есть	
зона для кресла-коляски	К	см	Не менее 150 x 150	есть	
8.3.3. Обслуживание в зале					
Ширина проходов	К	см	Не менее 120	есть	
высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	см	80-110		
8.3.4. Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)					
Доля мест для колясочников	К	%	Не менее 2	есть	
Ширина прохода к месту для колясочника	К	см	Не менее 120	есть	
доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	шт.	Не менее 1	нет	установка
8.4. Санитарно-бытовые помещения					
8.4.1. Санузел					
знак доступности помещения	К, ОДА		Наличие	нет	установка
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	нет	установка
тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	С	см	30	нет	установка
8.4.2. Раковина					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 130 x 85	нет	установка
Высота раковины	К	см	75-85	есть	
8.4.3. Кабины					
количество кабин	К, ОДА	Ед.	Не менее 1	есть	
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	нет	установка
габариты (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 180 x 165	нет	ремонт
опорные поручни	К, ОДА		Наличие	нет	установка
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	см	Не менее 80 x 120	нет	ремонт
8.5. Средства информации и телекоммуникации					
8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги					
Надписи	С, Г		Наличие	нет	установка
Размещение на высоте	К, С, Г	см	Не более 160	нет	установка
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	нет	установка
Освещенность	С		Наличие	нет	установка

Указатели, пиктограммы:	С			нет	установка
Размещение на высоте	К, С	см	Не более 200	нет	установка
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	нет	установка
Освещенность	С		Наличие	нет	установка
8.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	шт.	Наличие	нет	установка
Высота размещения	С	см	60-110	нет	установка
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С		Наличие	нет	установка
на кнопках управления лифта	С		Наличие		
на поручнях лестниц	С		Наличие	нет	установка
на кабинах санитарно-бытовых помещений			Наличие	нет	установка
8.5.3. Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	шт.	Наличие	нет	установка
8.5.4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт.	Наличие	нет	установка
8.5.5. Речевые информаторы и маяки	С	шт.	Наличие	нет	установка
8.5.6. Иные средства информирования	К, ОДА, С, Г	шт.	Наличие	нет	установка
8.6. Прилегающая территория объекта					
8.6.1. Вход на территорию	К	см	Не менее 90	есть	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, ОДА, С		Наличие	есть	ремонт
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г		Наличие	нет	установка
8.6.2. Парковка для посетителей					
Расстояние до входа в здание	К, ОДА	м	Не более 50	есть	
доля машино-мест для инвалидов	К, ОДА	%	Не менее 10%, но не менее 1 места	нет	установка
размер места со специальным знаком	К	см	350 x 500	нет	установка
8.6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
Ширина полосы движения	К, ОДА	см	Не менее 180	нет	установка
Указатели направления движения	К, ОДА, Г		Наличие	нет	установка
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, ОДА	см	4		

Дата составления паспорта "04" февраля 2011 г.					
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)					
Зам.директора по УР		(Л.Н.Петрова)			
должность	подпись	расшифровка подписи			
Руководитель объекта					
Директор		(Е.С.Малкова)			
должность	подпись	расшифровка подписи			
9. Заключение о доступности элементов объекта. (Доступный элемент отметить знаком "х").					
		К	ОДА	С	Г
1	Входная группа	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	х
2	Пути движения	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	
3	Зона обслуживания	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	х
4	Санитарно-бытовые помещения	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	х
5	Средства информации и телекоммуникации	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	
6	Прилегающая территория	Не доступен	Частично доступен	Частично доступен	х
10. Фактическая доступность объекта.					
Степень доступности социально значимого объекта	Фактическая доступность для инвалидов				
	К	ОДА	С	Г	
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		х	х	х	
Объект недоступен, требуется адаптация	х				
Здание доступно для инвалидов - , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г (нужное отметить знаком "х")					

Примечание. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, ОДА - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.